

检测报告

TEST REPORT

报告编号

WS260301-07-07

Report number

样品名称

医疗机构污水

Sample name

委托单位

北京大学第六医院

Entrusted unit

编制日期

2026 年 03 月 09 日

Date of establishment

普锐赛斯(北京)环境监测技术有限公司
Precise(Beijing) Environmental Monitoring Technology Co. Ltd.

普锐赛斯（北京）环境监测技术有限公司

Precise(Beijing) Environmental Monitoring Technology Co.Ltd.

检测报告

Test Report

报告编号: WS260301-07-07

委托单位	北京大学第六医院		
受检单位	北京大学第六医院		
采样地址	北京市海淀区花园北路 51 号	样品来源	采样
样品状态	微弱异味、浅黄色、透明液体	采样日期	2026 年 03 月 02 日
检测日期	2026 年 03 月 02 日-2026 年 03 月 05 日		
检测仪器	电子天平/PRCS-YS-04 标准 COD 消解装置/PRCS-YS-46 电热恒温培养箱/PRCS-YS-38	分光光度计/PRCS-YS-03 电热鼓风干燥箱/PRCS-YS-07 隔水式培养箱/PRCS-YS-283	
详见检测结果汇总表。			
		签发日期:	2026 年 03 月 09 日

批准: 刘郁英 审核: 李莉 编制: 李俊杰

普锐赛斯(北京)环境监测技术有限公司

Precise(Beijing) Environmental Monitoring Technology Co.Ltd.

检 测 报 告

Test Report

报告编号: WS260301-07-07

检测结果汇总表

检测结果汇总表					
序号	检测项目	检测依据	单位	采样点位置	检测结果
1	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	mg/L	污水总排口	61
2	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	mg/L		7
3	总余氯 (总氯)	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010	mg/L		3.12
4	粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005	MPN/L		未检出
备注	/				

.....以下空白.....